

Приложение № 10
к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Оценочный лист №6
для расчета готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г.
Котельная ЦРБ

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателя готовности (рабочие формулы и формулы и	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставления недостающих актов	дата выполнения требования
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,9469	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1	Выполнить требования, установленные частью	-	Показатель выполнения	0,9	Кзакон о тепл	0,941	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1		Документы, предусмотренные	Показатель обеспечения	0,05	Кфункц	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала,	Показатель наличия персонала,	0,1	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации	Показатель наличия соглашения	0,1	Ксогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{согл} = N_{согл} / N_{всего\ РСО\ в}$		
1.1.2		Количество заключенных соглашений	Количество заключенных	-	Nсогл	1	Фактическое значение, равное количеству согласований об управлении системой		
1.1.2		Количество организаций в Российской Федерации, утвержденных	Количество организаций	-	Nвсего РСО в системе	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный	Показатель наличия положение	0	Кдисп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

1.1.4	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных	Показатель наличия перечня	0,1	Кперечень	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{перечень} =$		
1.1.4			Показатель наличия перечня	0,5	Кперечень ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
1.1.4			Показатель наличия перечня	0,5	Кперечень неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно		
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4	Показатель наличия эксплуатационных	0,1	Кэкспл/про	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Показатель наличия удостоверения	0,1	Кзнаний	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{знаний} = K_{протокол} * 0,5 + K_{удосто}$		
1.1.6			Показатель наличия удостоверения	0,5	Кпров зн не ОПО	0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение в зависимости от	предоставить удостоверение	30.01.2026
1.1.6			Показатель наличия удостоверения	0,5	Кпров зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения	Показатель наличия документа	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.8		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия организации	0,1	Котв	1	$K_{отв} = K_{отв неОПО} * 0,5 + K_{отв ОПО} * 0,5$		
1.1.8		тепловых энергоустановок	Показатель наличия организации	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
1.1.8		распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную	Показатель наличия организации	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок	Показатель наличия утвержден	0,1	Кохр.труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

1.1.1	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической	Показатель наличия программ	0,1	Ктрн	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 2 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.15 —	Показатель проведения наладки	0,01	Крежим.налад	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{режим.налад} = K_{темп.граф} * 0,5$	
1.2.1	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 2 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке	Показатель наличия температур	0,5	Ктемп.граф	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2.2	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 2 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний	Показатель наличия технических	0,5	Крежим.карт	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок	Показатель обеспечения	0	Ккачест	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств	Показатель организации и коммерчес	0,01	Ккомм.учет	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие — 1;	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия нормативн	0,25	Ккач.строи	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие — 1;	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 —	Показатель обеспечения	0,65	Кнадеж	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{ослед}$	
1.6.1	потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:	Показатель наличия паспортов	0,01	Косвид	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{освид} = K_{освид} * 0,5 +$	
1.6.1	потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:	Показатель наличия отметок в	0,5	Косвид не ОПО	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение	
1.6.1	потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:	Показатель наличия отметок в	0,5	Косвид ОПО	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от	

1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров	Показатель наличия актов	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с	Показатель наличия актов и	0,05	Кдым.труб	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	предоставить акты проверок	30.01.2026
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с требованиями)	Показатель наличия актов	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность	Показатель наличия актов	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий	Показатель наличия документов	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых	Показатель наличия актов о	0,4	Кочист.пр омыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и	Показатель наличия актов	0	Кэлектр.со пр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций	Показатель наличия акта опробования	0,01	Кнасос.ста н	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.10	Копии договоров (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного	Показатель наличия запаса	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Ктопл = Кдогтопл * 0,5 + 10		
1.6.11	(заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов,	Показатель наличия договора	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.12		Показатель подтверждения	0,5	Кзапаст	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий:		

1.6.1	подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного	Фактический объем запаса	—	Запасфакт	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	
1.6.1	Утвержденный норматив	Утвержденный норматив	—	Запаснормат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т	
1.6.1	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, в, запорной арматуры,	Показатель наличия запасов материала	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{матер} = \% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар} / 100$	
1.6.1	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального	Показатель наличия лицензии	—	% наличия запас мат факт по	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в	
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем	Показатель наличия разрешения	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления	Показатель наличия разрешения	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки	Показатель наличия порядка	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к	Показатель выполнения	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденных	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	

Генеральный директор
МУП "Теплосети Березово"

Райманов М.Р.

гл. инженер

Дерасимов М.Н.

наальник ПТО

Василенко С.П.