

Приложение № 10
к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Оценочный лист №1
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г.
Котельная Аэропорт

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показа теля	Наимено вание показа теля	Расчет показа телей готовнос ти (рабочие формулы)	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставле ния недостающ их актов	дата выполнени я требовани й
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,97615	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1	Выполнить требования, установленные частью	—	Показатель выполнения требований	0,9	Кзакон о тепл	0,9735	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{закон о тепл} =$		
1.1	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функциональности	0,05	Кфункц	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{функц} = K_{шт} * 0,1 + K_{согл} * 0,1 +$			
1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие	Показатель наличия персонала, осуществляющего	0,1	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:			
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил	Показатель наличия соглашения об	0,1	Ксогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:			
1.1.2	Количество	Количество	—	Ксогл	1	Фактическое значение, равное			
1.1.2	Количество теплоснабжения в Российской Федерации,	Количество организаций всего в системе теплоснабжения	—	Квсего РСО в системе	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения			
1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или	Показатель наличия положения о	0	Кдисп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от			
1.1.4	Организационно- распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций	Показатель наличия перечня	0,1	Кперечен ь	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:			
1.1.4		Показатель наличия перечня	0,5	Кперечен ь ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно			

1.1.4	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного	Показатель наличия перечня	0,5	Кперечень неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся	
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4	Показатель наличия эксплуатационных	0,1	Кэспл/пр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний или журнала проверки знаний	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала	0,1	Кзнаний	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{знаний} = K_{протокол} * 0,5 + K_{удост} * 0,5$	
1.1.6		пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала	0,5	Кпров зн не ОПО	0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	предоставить удостоверение и протокол 30.01.2026
1.1.6		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых	Показатель наличия организационно-распорядительных документов, подтверждающих	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в	Показатель наличия организационно-распорядительных документов, подтверждающих	0,1	Котв	1	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5	
1.1.8		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный	Показатель наличия утвержденных программ	0,1	Кохр.труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.1.8		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической	Показатель наличия программ	0,1	Ктрени	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.9		Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и	0,01	Крежим.налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{режим.налад} = K_{темп.граф} * 0,5$	
1.1.10		Разработанные и утвержденные в установленном порядке	Показатель наличия температурных	0,5	Ктемп.граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	температурных графиков	Показатель наличия температурных графиков	0,5	Ктемп.граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	

1.2.2	осуществлять контроль за режимами эксплуатации тепловой точки	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов	Показатель наличия технических отчетов о	0,5	Крежим.к арт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 10 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если есть)	Показатель обеспечения качества	0	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла	Показатель организации коммерческого	0,01	Ккомм.учет	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, эксплуатации	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия нормативно-технического	0,25	Ккач.строит	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного	0,65	Кнадеж	0,99	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обсле}$	
1.6.1	потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных	0,01	Косвид	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{освид} = K_{освид} ОПО * 0,5 + K_{освид} не ОПО * 0,5$	
1.6.1		о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО,	0,5	Косвид не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости	
1.6.1		освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных	0,5	Косвид ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:	
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в	0,05	Кдым.труб	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	

1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с требованиями	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к тепловым сетям, тепловым пунктам	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист.п ромыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов	Показатель наличия актов измерений удельного	0	Кэлектр.с опр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение	показатель наличия акта опробования работоспособности	0,01	Кнасос.ст ан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.1	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти	Показатель наличия договора (договоров)	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 +$	
1.6.1		Показатель наличия договора (договоров)	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.1		Показатель подтверждения	0,5	Кзапас	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости	
1.6.1		Фактический объем запаса топлива, тыс.	—	Запасфак т	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	
1.6.1		Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс.	—	Запаснор мат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т.	
1.6.1	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{матер} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$	
1.6.1		средств механизации	—	% наличия запас мат факт по	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от	

1.6.1		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензии или	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;		
1.7	Выполнять по мероприятию по резервированию	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в	Показатель наличия разрешения на допуск в	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической	Показатель наличия порядка (плана) действий по	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об	Показатель выполнения предписаний,	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

Генеральный директор

МУП "Теплосети Березово"

гл. инженер

наальник ПТО

Райманов М.Р.

Герасимов М.Н.

Василенко С.П.