

Приложение № 10
к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Оценочный лист №2
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г.
Котельная Молодежная 1

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показател я	Наименов ание показател я	Расчет показател ей готовност и (рабочие формулы	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставл ения недостающ их актов	№2
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,9469	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $И_{\text{гто}} = \frac{\sum K_{\text{факт}}}{\sum K_{\text{норм}}}$		
1	Выполнить требования,	—	Показатель выполнения	0,9	$K_{\text{закон о}} \text{ тепл}$	0,941	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1		Документы, предусмотренные	Показатель обеспечения	0,05	$K_{\text{функц}}$	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.1		Выписка из утвержденного планового расписания	Показатель наличия персонала	0,1	$K_{\text{шт}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с	Показатель наличия	0,1	$K_{\text{согл}}$	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.2		теплоснабжения, в соответствии с	Количество заключенных	—	$N_{\text{согл}}$	1	Фактическое значение, равное количеству согласований об		
1.1.2		требованиями Правил организации теплоснабжения в	Количество организаций всего в системе	—	$N_{\text{всего}} \text{ РСО в}$ системе	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе	Показатель наличия положение о	0	$K_{\text{дисп}}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

1.1.4	
1.1.4.	
1.1.4.	
1.1.5	
1.1.6	
1.1.6.	
1.1.6.	
1.1.7	
1.1.8	
1.1.8.	
1.1.8.	
1.1.9	

Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного	Показатель наличия перечня производственных инструкций	0,1	Кперечень	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{перечень} =$		
			Показатель наличия перечня производственных инструкций	0,5	Кперечень ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
			Показатель наличия перечня документации	0,5	Кперечень неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать		
			Показатель наличия документации	0,1	Кэкспл/про	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Копии документов, подтверждающих	0,1	Кзнаний	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{знаний} = K_{протокол} * 0,5 + K_{допуск} * 0,5$		
			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний	0,5	Кпров зн не ОПО	0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	предоставить удостоверение и протокол	30.01.2026
			Показатель наличия удостоверений о допуске к	0,5	Кпров зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
			Показатель наличия удостоверений о допуске к	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
			Показатель наличия удостоверений о допуске к	0,1	Котв	1	$K_{отв} = K_{отв неОПО} * 0,5 + K_{отв ОПО} * 0,5$		
			Показатель наличия удостоверений о допуске к	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся		
			Показатель наличия удостоверений о допуске к	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
			Показатель наличия удостоверений о допуске к	0,1	Кохр.труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		

1.1.1	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил	Показатель наличия программ противоаварийных	0,1	Ктрэн	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.15 Правил утвержденных в установленном порядке	0,01	Крежим.налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{налад} = K_{свд} \cdot K_{обсл} \cdot 0$	
1.2.1	Разработанные и утвержденные в установленном порядке	Показатель наличия температурных	0,5	Ктемп.граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-продолжительных	Показатель наличия	0,5	Крежим.карт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.3	Обеспечивать качество теплоснабжения	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации	0	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической	0,01	Ккомм.учет	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил	0,25	Ккач.строи	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.17 Правил	0,65	Кнадеж	0,94	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{надеж} = K_{свд} \cdot 0,01 + K_{обсл}$	
1.6.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов	0,01	Ксвд	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{свд} = K_{свд} \cdot 0,01 + K_{обсл}$	
1.6.1.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным	Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	Ксвд не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать	
1.6.1.1.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным	Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	Ксвд ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от	
1.6.2	Копии актов комплексного обследования	Показатель наличия актов	0,05	Кобсл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб в которых в	Показатель наличия актов и паспортов	0,05	Кдым.труб	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	предоставить акты проверок
							30.01.2026

1.6.4	
1.6.5	
1.6.6	
1.6.7	
1.6.8	
1.6.9	
1.6.10	
1.6.11	
1.6.12	
1.6.13	
1.6.14	
1.6.15	

Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых	Показатель наличия актов (технических)	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
Акты проведения гидравлических испытаний на Документы, подтверждающие	Показатель наличия актов проведения Показатель наличия	0,4 0,01	Кгидр Кшурф	1 1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей,	Показатель наличия актов о проведении	0,4	Кочист.пр омыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
Акт измерений удельного электрического	Показатель наличия актов измерений	0	Кэлектр.со пр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение	показатель наличия акта опробования работоспособности	0,01	Кнасос.ста н	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие — 1.	
Копии договора (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и	Показатель наличия запаса топлива, не менее Показатель наличия договора (договоров) Показатель подтверждения наличия запаса Фактический объем запаса топлива, тыс. т	0,03 0,5 0,5	Ктопл Кдогопл Кзапас	1 1 1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догопл} * 0,5 +$ Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий: фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	
Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.2 Паспорта	Показатель наличия запасов материалов, материалов	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{матер} = \% \text{ наличия запаса мат}$	

1.6.1	З. 1.6.1.1	правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	защитной арматуры, запасных частей, запасов	—	% наличия запасов мат факт по	100	Фактическое значение наличия запасов по инвентаризации, выраженное в		
1.6.1.1		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора и	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.7	Выполнять мероприятия по	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или)	Показатель наличия	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.1.1	Показатель наличия порядка (плана) действий	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки	Показатель выполнения предписаний	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
3	Обеспечить выполнение плана	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3.1.1)	Показатель наличия	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

Генеральный директор
МУП "Теплосети Березово"

Райманов М.Р.

гл. инженер

Перахимов М.Н.

наальник ПТО

Василенко С.П.