

Приложение № 10
к Программе проведения
оценки обеспечения готовности

Оценочный лист №3

для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г.
Котельная Молодежная 23

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показате ля	Наимено вание показате ля	Расчет показате лей готовност и (работн	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставл ения недостающ их актов	дата выполнени я требовани й
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,9469	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 100-ФЗ	—	Показатель выполнения требований Федерального	0,9	Кзакон о тепл	0,941	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзакон о тепл =		
1.1		Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функциональности эксплуатационной, диспетчерской	0,05	Кфункц	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл *0,1+Кдисп*0,1+Кавт		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания	Показатель наличия персонала, осуществляющего	0,1	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой	Показатель наличия соглашения об	0,1	Ксогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.2		теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации	Количество заключенных соглашений об	—	Нсогл	1	Фактическое значение, равное количеству соглашений		
1.1.2		теплоснабжения в Российской	Количество организаций всего в системе	—	Нвсего РСО в системе	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в		

1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской	Показатель наличия положения о диспетчерской	0	Кдисп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных	0,1	Кперечень	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.4	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил	Показатель наличия перечня документов эксплуатирующей	0,5	Кперечень ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от		
1.1.4	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил	Показатель наличия перечня документов эксплуатирующей	0,5	Кперечень неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать		
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил	Показатель наличия эксплуатационных инструкций	0,1	Кэкспл/про	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний	0,1	Кзнаний	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний	0,5	Кпров зн не ОПО	0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать	предоставить удостоверения и протокол	30.01.2026
1.1.6	Копии документов, подтверждающих проведение обучения	Показатель наличия документов	0,5	Кпров зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в		
1.1.7	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической	Показатель наличия документов	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической	Показатель наличия организационно-	0,1	Котв	1	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5		

Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

1.1.8	эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия организационно-распорядительные документы	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать	
1.1.8	организационно-распорядительные документы	Показатель наличия организационно-	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в	
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный	Показатель наличия утвержденных инструкций по	0,1	Кохр. труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.1.1	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48	Показатель наличия программ противаварийных	0,1	Ктрн	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и	0,01	Крежим. налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:	
1.2.1	Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20	Разработанные и утвержденные в установленном	0,5	Ктемп. граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов	Показатель наличия технических отчетов о	0,5	Крежим. карт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.4	Федерального закона о	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для	0,01	Ккомм.учет	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.5	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии	Показатель наличия нормативно-технического	0,25	Ккач.строи	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической				Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	

1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.17	Показатель обеспечения надежного	0,65	Кнадеж	0,94	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.6.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, не работающего под избыточным давлением, с отметками:	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, не работающего под избыточным давлением, с отметками:	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, не работающего под избыточным давлением, с отметками:	0,01	Косвид	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.6.1				0,5	Косвид не ОПО	1	Косвид = Косвид ОПО В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать		
1.6.1				0,5	Косвид ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в		
1.6.2		Копии актов комплексного обследования,	Показатель наличия актов комплексного	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в	Показатель наличия актов и паспортов	0,05	Кдым.труб	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	предоставить акты проверок	30.01.2026
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с	Показатель наличия актов (технических отчетов) о	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на	Показатель наличия актов проведения	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение	Показатель наличия документов,	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей,	Показатель наличия актов о проведении	0,4	Кочист.пр омыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта	Показатель наличия актов измерений удельного	0	Кэлектр.со пр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		

1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования	0,01	Кнасост	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.6.1	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 +$	
1.6.1		Показатель наличия договора (договоров)	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.6.1		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее фактического	0,5	Кзапаст	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости от	
1.6.1		Фактический объем запаса топлива, тыс. т	—	Запасфакт	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	
1.6.1		Утвержденный нормативный объем запаса	—	Запаснормат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса	
1.6.1	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей,	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:	
1.6.1			—	% наличия запасов факт по	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по	
1.6.1	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения,	Показатель наличия разрешения на	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от	

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 1.5.4.2. Правил	Показатель наличия порядка (плана) действий	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих	Справка об отсутствии невыполненных в	Показатель выполнения предписаний,	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду,	План подготовки к отопительному периоду	Показатель наличия утвержденного	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от		

Генеральный директор
МУП "Теплосети Березово"

Райманов М.Р.

гл. инженер

Герасимов М.Н.

наальник ПТО

Василенко С.П.