

к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Оценочный лист №5
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г. Центральная котельная

№ п/п	Обязательно е требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателя готовности и (рабочие формулы)	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставления недостающих их актов	дата выполнения требований
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,97615	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1	Выполнить требования, установленные	—	Показатель выполнения	0,9	Кзакон о тепл	0,9735	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзакон о тепл =		
1.1		Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9	Показатель обеспечения	0,05	Кфункц	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая	Показатель наличия	0,1	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой	Показатель наличия соглашения	0,1	Ксогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Ксогл=Nсогл/Nвсего РСО в системе		
1.1.2.1		требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила	Количество заключенных	—	Nсогл	1	Фактическое значение, равное количеству согласований об управлении системой		
1.1.2.2		Утвержденное положение о диспетчерской службе или	Количество организаций	—	Nвсего РСО в системе	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или	Показатель наличия	0	Кдисп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий.		

1.1.4	Обеспечивать функционирование эксплуатации тепловой, диспетчерской и аварийной службы (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия	0,1	Кперечень	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в	
1.1.4.1			Показатель наличия	0,5	Кперечень ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в	
1.1.4.2			Показатель наличия перечня	0,5	Кперечень неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в	
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия эксплуатационной инструкции	0,1	Кэкспл/про	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)	Показатель наличия удостоверений	0,1	Кзнаний	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзнаний = Кпроток * 0,5 + Кудост * 0,5	
1.1.6.1			Показатель наличия удостоверений	0,5	Кпроток зн не ОПО	0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	предоставить удостоверение и протокол
1.1.6.2			Показатель наличия	0,5	Кпроток зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в	
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников	Показатель наличия	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.8		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия	0,1	Котв	1	Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5	
1.1.8.1			Показатель наличия	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в	
1.1.8.2			Показатель наличия	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:	
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления нарядов	Показатель наличия утвержденных	0,1	Кохр. труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	

1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия программ	0,1	Ктрен	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых	Показатель проведения	0,01	Крежим.налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
1.2.1	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики.	Показатель наличия температур	0,5	Ктемп.граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.	Показатель наличия технических	0,5	Крежим.карт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
1.3	Обеспечивать качество теплоносителя	Показатель обеспечения	0	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
1.4	Организовывать эксплуатацию и докотловой обработки воды (если акты периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих	Показатель организации	0,01	Ккомм.учет	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
1.5	Обеспечивать проверку качества	Показатель наличия нормативн	0,25	Ккач.строи	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение	Показатель обеспечения	0,65	Кнадеж	0,99	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 +$
1.6.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих	Показатель наличия паспортов	0,01	Косвид	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{освид} = K_{освид} ОПО * 0,5 + K_{освид}$
1.6.1.1	Части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении	Показатель наличия отметок в	0,5	Косвид не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в
1.6.1.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и	Показатель наличия актов	0,5	Косвид ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и	Показатель наличия актов	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:

1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия актов и паспортов	0,05	Кдым.туб	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком)	Показатель наличия актов	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в	Показатель наличия актов	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных	Показатель наличия документов	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым	Показатель наличия актов о	0,4	Кочист.пр омыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта	Показатель наличия актов измерений	0	Кэлектр.со пр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено	Показатель наличия акта	0,01	Кнасос.ста н	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов	Показатель наличия договора	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 + K_{запас} * 0,5$	
1.6.10	основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее	Показатель наличия договора	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.10	утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами	Показатель подтверждения	0,5	Кзапас	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий:	
1.6.10		Фактический объем запаса	–	Запасфакт	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	

1.6.10	исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках	Утвержденный норматив	—	Запаснормат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т	
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств	Показатель наличия запасов материалов, запорной	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кматер=% наличия запас мат факт по	
1.6.11		в, запорной	—	% наличия запас мат факт по	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в	
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия	Показатель наличия лицензий	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.7	Выполнять мероприятия по	Показатель наличия разрешений	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.8	Иметь согласованный с органом	Показатель наличия порядка	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
2	Обеспечить выполнение в установленных	Показатель выполнения	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
3	Обеспечить выполнение плана	Показатель наличия утвержденных	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	

Генеральный директор
МУП "Теплосети Березово"

Райманов М.Р.

гл. инженер

Перасимов М.Н.

наальник ПТО

Василенко С.П.